Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia użytkowa [m2]
2.5	strych	513,9
2.4	magazyn	25,9
2.1	klatka schodowa	22,8
2.3	magazyn	1,5
2.2	klatka schodowa	3,8
2.6	korytarz	23,5
2.7	sala wykładowa	44,2
2.8	laboratorium	88,9
2.9	zaplecze	8,9
3.1	klatka schodowa	25,1
3.2	strych	127,1

RZUT 2 PIĘTRA

O15 1.Oprawa ze źródłami światła LED o strumieniu 5 klm mocowana na zwieszaku z rastrem aluminiowym parabolicznym.Ra>90,temp.barwowa2800-3000K IP20,z modułem DALI

O12 2.Oprawa ze źródłami światła LED o strumieniu 2 klm nastropowa .Ra>90,temp.barwowa2800-3000K IP45

O13 3.Oprawa ze źródłami światła LED o strumieniu 2 klm mocowana na ścianie na wys. 2.1m .Ra>90,temp.barwowa2800-3000K IP45

O13 4.Oprawa ze źródłami światła LED o strumieniu 3 klm nastropowa .Ra>90,temp.barwowa2800-3000K IP45,z modułem DALI

O13 5.Oprawa ze źródłami światła LED o strumieniu 3klm mocowana na ścianie na wys. 2.1m .Ra>90,temp.barwowa2800-3000K IP45 z wbudowanym modułem DALI

O12:O13:O15 Oznaczenia zastosowanych rodzaji opraw

- Aw4 Oprawa ośw. awaryjnego LED
- K1 Oprawa ośw. kierunkowego LED jednostronna
- K3 Oprawa ośw. kierunkowego LED dwustronna
- K4 Oprawa ośw. kierunkowego LED z piktogramem "wyjście ewakuacyjne"

BUDYNEK SZKOŁY
WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KELVIN	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KELVIN SP.Z O.O. 85-303 Bydgoszcz ul. Piękna 13		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK SZKOŁY WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 62-200 GNIEZNO, UL. MIESZKA I 137 NR EWID.DZIAŁ.: OBRĘB: Obręb:		
INWESTOR:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34		
OPRACOWANIE:	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
RYSUNEK:		NR RYSUNKU:	SKALA:
PROJEKTOWAŁ:	inż. Tadeusz AMBROŻIAK	NR UPRAWNIEŃ: 72/102/5/76	DATA I PODPIS: 18-03-2016
SPRAWDZIŁ:	inż. Roman KWIATEK	NR UPRAWNIEŃ: MBPP-NB-72/105/82	DATA I PODPIS: 18-03-2016
NAZWA RYSUNKU: Rzut 2 piętra		SKALA: 1:100	Nr: 1.4